

Umhvørvisstovan
Postboks 2048
165 Argir
Att.: Orka



Elfelagið SEV
Landavegur 92
Postbox 319
FO-110 Tórshavn
Faroe Islands

Tel: +298 34 68 00
Fax: +298 34 68 01

www.sev.fo
E-mail: Sev@sev.fo

Tórshavn, 8. februar 2021

Viðv. open-door umsóknini í Hoyvíkshaganum

Hjálagdar eru viðmerkingar hjá SEV í sambandi við omanfyri nevndu umsókn. Viðmerkingarnar eru gjørdar við atliti til elveitingarlógina, veitingartrygdina, elgóðskuna í skipanini, umframt eltekniskar, umhvørvisligar og samfelagsbúskaparligar avleiðingar v.m.

Í stuttum kann sigast, at SEV er eins eldhugað og Umhvørvisstovan, tá ræður um at fáa varandi orku á netið, so sleppast kann av við oljuna. Tað er tó altavgerandi, at tað verður gjørt við skili og í rættari raðfylgju, soleiðis at vindorkan veruliga verður fingin til høldar og ikki fer til spillis, og soleiðis at veitingartrygd og elgóðska ikki verða fyri óneyðugan váða.

Umrødda open-door umsóknin umfatar eina triðju vindmyllulund oman fyri Havnina, og vil føra við sær, at íalt 55 MW av vindorku verður savnað í einum og sama øki. Hetta vil gera, at veitingartrygdin/elgóðskan verður sett í óneyðuga stóran vanda.

Uttan eina tøkka pumpuskipan til at taka ímóti og goyma yvirskotsvindorkuna, gevur ein slík triðja vindmyllulund snøgt sagt als onga meining, hvørki í mun til grønu kósina, elfakligu viðurskiptini, veitingartrygdina, elgóðskuna sum heild ella brúkaraprísir. Tvørturímóti vísa eltekniskar metingar og framrokningar, at nyttuvirðið í mun til elframleiðslu av eini slíkari vindmyllulund – uttan pumpuskipan – er serstakliga lítið. Bert 20% av framleiðsluni kunnu fáast til høldar á netinum. Samstundis sum SEV og harvið brúkarin skal rinda fyri alla orkuna, sum kann framleiðast, og ikki bert hana, sum kemur til høldar. Hetta merkir, at brúkarin skal rinda fyri orku, sum vit longu nú vita, at brúkarin bert fær ein lítlan brøkpart av.

Um verkætlanin sambært open-door umsóknini í Hoyvíkshaganum gerst veruleiki, skulu brúkast 90 mió.kr. meira í íløgum til battariir v.m. enn um ein líknandi vindmyllulund verður bygd á øðrum stað.



Harumframt hefur skeiva raðfylgjan av hesum útbyggingum við sær, at brúkarin skal rinda fyri eykaíløgur í tøkni og útgerð, t.e. synkronkompensatorar. Talan er um meiriløgur, sum annars sleppast kunnu undan í ávísan mun, tí partar av hesum eru natúrligir partar av eini pumpuskipan.

Hetta eru viðurskifti, sum Umhvørvisstovan hevði fingið innlit í, um umrødda umsóknin varð viðgjørð í samsvari við elveitingarlógina, sum áleggur Umhvørvisstovuni at ráðføra seg við fakliga myndugleikan og eigan av elnetinum, SEV, áðrenn ein open-door umsókn verður viðgjørð.

Nakrar av yvirskipaðu staðfestingunum í hjáløgdu viðmerkingunum hjá SEV eru, at:

- Bæði Umhvørvisstovan og SEV hava víst á týðningin av at byggja varisliga út og at spjaða vindmyllulundirnar runt um landið. Tíverri tykist Umhvørvisstovan nú at velja at síggja púrasta burtur frá hesum.
- Verður ein vindmyllulund bygd í Hoyvíkshaganum sambært open-door umsóknini, verða veitingartrygdin/elgóðskan sett í óneyðuga stóran vanda.
- Í minsta lagi 18 mánaðir ganga frá tí, at ein avgerð verður tikin um at byggja eina vindmyllulund í Hoyvíkshaganum, til eitt íbindingarstað verður klárt í Húsahaga, og tí er ongin grund til at skunda eitt slíkt óskipað og ófyrirreikað útboð ígjøgnum við tí væntan, at ein vindmyllulund kann standa klár í 2021.
- Um verkætlanin sambært open-door umsóknini í Hoyvíkshaganum gerst veruleiki, skulu brúkast 90 mió. kr. meira í íløgum til battaríir v.m., enn um ein líknandi vindmyllulund verður bygd á øðrum stað.
- Verkætlanin í Hoyvíkshaganum hefur við sær ávísar íløgur til tøkni, sum annars er partur av pumpuskipanini í Vestmanna. Tí verður talan um óneyðugar dupultíløgur.
- Bert umleið 20% (18 av 87 GWh) av framleiðsluni kemur til høldar á elnetinum um árið, frá vindmyllulundini í Hoyvíkshaganum til ein pumpuskipan stendur klár.
- Við vindmyllulundini í Hoyvíkshaganum sparir SEV í tíðarskeiðinum frá og við 2022 til og við 2024 uml. 32 mió. kr. í olju, men samstundis skal SEV keypa alla ta møguligu elframleiðsluna frá vindmyllulundini fyri uml. 66 mió.kr.
- At binda eina nýggja vindmyllulund í elnetið afturat teimum báðum á Eiði og í Flatnahaga, uttan at ein pumpuskipanin í Vestmanna er virkin á elnetinum, gevur onga meining. Raðfylgjan í arbeiðnum hjá myndugleikanum skal tí fara fram á slíkan hátt, at trygd fæst fyri, at pumpuskipanin verður bygd innan fleiri vindútboð verða framd í meginøkinum.
- Umhvørvisstovan hefur ikki ráðført seg við SEV sambært elveitingarlógini.
- Umhvørvisstovan hefur ikki fyrilit fyri veitingartrygd, samfelagsbúskapi ella aðalendamálinum í elveitingarlógini um, at prísurin á ravmagni ikki verður hægri enn neyðugt.
- Umhvørvisstovan hefur ikki heimild at fremja eitt open-door útboð, tá tað er greitt frammanundan, at eingin annar hefur móguleika at søkja á tí staðseting, sum umsóknin er grundað á.
- Umhvørvisstovan eigur beinanvegin at taka aftur lýsingina eftir umsøkjarum í sambandi við innlatnu open-door umsóknina.



Tað er undrunarvert, at Umhvørvisstovan soleiðis í stríð við elveitingarlógina leypir á leistum fyri at gjøgnumføra eitt open-door útboð, sum fer at gera elveitingina í føroyska samfelagnum minni tryggja og ikki gevur meining búskaparliga.

Vísandi til omanfyri standandi heitir SEV staðiliga á Umhvørvisstovuna um at taka aftur lýsingina eftir umsøkjarum sambært áðurnevndu open-door umsókn. Heitt verður samstundis á Umhvørvisstovuna um ikki at fara undir líknandi vindútboð aðrastaðni í meginøkinum fyrr enn málið um pumpuskipan í meginøkinum er avgreitt.

Vinalig heilsan
Eifelagið SEV

Hákun Djurhuus, stjóri